

Учетный № ПМ 31230041000105790564

Дата «29» мая 2023 года



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе**

«29» мая 2023 г., 15 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Валуйском районе 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 10А

Акт профилактического визита №750

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МОУ "Дальнинская основная
общеобразовательная школа" Валуйского района Белгородской области, ИНН 3126008148, ОГРН
1023102154426, объект контроля МОУ "Дальнинская основная общеобразовательная школа"
Валуйского района Белгородской области, категория риска – чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 309979, Белгородская
область, Валуйский район, п. Дальний, ул. Школьная, д.6.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «29» мая 2023 г.

по «29» мая 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

5. Профилактический визит проведен:

- Калачевой Людмилой Алексеевной - ведущим специалистом-экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

- Овсянниковой Еленой Владимировной - ведущим специалистом-экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита специалисты, эксперты не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с
указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Гуженкова О.С. - директор МОУ "Дальнинская основная общеобразовательная школа" Валуйского района Белгородской области

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр в следующие сроки: «29» мая 2023 г.
- 2) истребование документов в следующие сроки: «29» мая 2023 г.
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: режим работы учреждения, расписание образовательной деятельности; технический паспорт с данными о площади помещений, используемых для осуществления образовательной деятельности; программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; договоры со специализированными организациями на вывоз твердых и жидких бытовых и медицинских отходов, на проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, обследование технического состояния системы вентиляции; документы, подтверждающие выполнение договоров за 2023 год (акты выполненных работ); личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, о профилактических прививках; документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим требованиям электронных средств обучения.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: МОУ "Дальнинская основная общеобразовательная школа" Валуйского района Белгородской области функционирует в дистанционном режиме работы. Всего в образовательном учреждении 8 классов комплектов, в которых обучаются 26 детей. Питание детей осуществляется посредством выдачи продуктовых наборов поставщиком ООО «Бизнес Центр».

Для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции не предоставлены, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра №1 от 29.05.23г., предписание об устранении выявленных нарушений №271/750 от 29.05.2023г.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области

в Валуйском районе Калачева Л.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Ведущий специалист – эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области

в Валуйском районе Овсянникова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

29.05.2023г. 15-00



(подпись)

директор ИТМО Гунсенинов ОС

(должность)

(ФИО)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Валуйском районе

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ №271/750 г. Валуйки « 29 » мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 750 от 29.05.2023г. в отношении: МОУ "Дальнинская основная общеобразовательная школа" Валуйского района Белгородской области, 309979, Белгородская область, Валуйский район, п. Дальний, ул. Школьная, д.6.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции не предоставлены, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Для приготовления блюд не допускать в использовании кухонную посуду из алюминия, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.08.2024 г.

2. Предоставить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ "Дальнинская основная общеобразовательная школа" Валуйского района Белгородской области, 309979, Белгородская область, Валуйский район, п. Дальний, ул. Школьная, д.6.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе по адресу: 309991, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст. Разина, д. 10-а заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01 августа 2024г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания или на адрес электронной почты valuiki@31.rospotrebnadzor.ru.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**

(Начальник ТО)



Т.Н. Ирхина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » мая 2023 г.

(подпись)

О.С. Жуковская
(инициалы и фамилия)

Предписание вручено по адресу: 309979, Белгородская область, Валуйский район, п. Дальний, ул. Школьная, д.6.